

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 109 города Сочи

г. Сочи, Адлерский район, ул. Менделеева, 10.  
тел. 8(862) 241-00-43

**ПРИКАЗ**

09.01.2019 г.

№ 58-ос

**«О назначении ответственного за средства пожаротушения в МДОБУ в 2019 году»**

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей образовательного учреждения, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ответственным за средства пожаротушения МДОБУ назначить заведующего хозяйством Лобунь Антонину Анатольевну.
2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4. В ходе проведения внешнего осмотра обращать внимание на наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего хозяйством Лобунь А.А.

Заведующий



И.В. Кириллова

С приказом ознакомлены:

дата	ФИО	Должность	Подпись
09.01.2019	Лобунь А.А.	Заведующий хозяйством	