



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
« 21 » октября 2021 г.
учётный № проверки 23210061000201258815



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121
тел. 268-11-12, gu@23.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Адлерского района
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи

(наименование органа государственного пожарного надзора)

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Жемчужная, д. 12
тел. 8 (862) 240-53-29, e-mail: gpn-adler@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 157 /1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 109 Г.СОЧИ

* (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения № 157 от «21» октября 2021года
в период с «10» ноября 2021 г. по «11» ноября 2021г.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Адлерского района отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Сочи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы
Ветошкиным Сергеем Алексеевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий

МДОБУ № 109 Кириллова Ирина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1. | Не проведены ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации | Правила противопожарного режима в РФ п. 54 | 24.11.2021 | |
| 2. | Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Правила противопожарного режима в РФ п. 43 | 24.11.2021 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОБУ № 109 Кириллова Ирина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Адлерского района отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Ветошкин С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

