



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Сочи**

**Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Адлерского района г. Сочи**

ул. Жемчужная, д. 12, Адлерский р-н, г. Сочи, 354348
телефон: 240-53-29 факс: 240-53-29 (код 862)
E-mail: GPN-Adler@yandex.ru

12.11.2021 № 625 -5-5

На № _____ от _____

**Представление об устранении причин
и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Сочи по пожарному надзору заместитель начальника ОНД и ПР г. Сочи - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Адлерского района ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Папазян Ашот Анушеванович (г. Сочи, Адлерский район, ул. Жемчужная, 12, тел. 8-862-240-53-29), рассмотрев постановления об административном правонарушении от 12.11.2021 № 16/111 в отношении муниципального дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения учреждение детский сад № 109 г. Сочи, от 12.11.2021 № 16/152 в отношении заведующего МДОБУ № 109 Кирилловой Ирины Владимировны

УСТАНОВИЛ:

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 109 г. Сочи, заведующий МДОБУ № 109 Кириллова Ирина Владимировна, 11.11.2021 года в 15 час. 30 мин в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 109 г. Сочи по адресу: г. Сочи, ул. Менделеева, д. 10 нарушили требования пожарной безопасности Правила

Заведующему
МДОБУ № 109

Кирилловой И.В.

ул. Менделеева, д. 10,
г. Сочи, 354340

противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением № 1479 от 16.09.2020 года Правительства Российской Федерации, а именно:

1. Не организовано проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (п. 54 Правила противопожарного режима в РФ);
2. Не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 Правила противопожарного режима в РФ)


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Рассмотреть данное представление;
2. Составить план устранения данных нарушений с указанием лиц, ответственных за устранение нарушений.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель начальника отдела –
начальник отделения



А.А. Папазян